

№ п/п	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта РФ и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполненное)
2.	Деревянные конструкции кровли здания детского сада не обработаны огнезащитным составом.	ч.1 ст.151 ФЗ РФ от 22.07.2008 №123-ФЗ, ст.46 ФЗ РФ от 15.12.2002 №184-ФЗ, ст.1 ФЗ РФ от 21.12.1994 №69-ФЗ, п.21 ЦПР РФ;	1 февраля 2014 года	
3.	На площадках наружных эвакуационных лестниц здания детского сада имеется горючее покрытие (рубероид).	ч.1 ст.151 ФЗ РФ от 22.07.2008 №123-ФЗ, ст.46 ФЗ РФ от 15.12.2002 №184-ФЗ, ст.1 ФЗ РФ от 21.12.1994 №69-ФЗ, п. 6.25*, 6.30* СНиП 21-01-97*;	1 февраля 2014 года	

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок являются обязательными для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица вправе обжаловать настоящее предписание в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" ответственность за нарушение требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Государственный инспектор Пугачевского района
по пожарному надзору Абубикеров Р.Ф.

_____ (подпись, фамилия, имя и отчество государственного инспектора по пожарному надзору)

« ___ » _____ 2013г.

М.П.

Предписание для исполнения получить:

« ___ » _____ 2013г.

Заведующая МДОУ «Детский сад
с/Предображенка» Куроплева И.И.
(подпись, печать, наименование)